



TABLICA OGŁOSZEŃ / strona internetowa zamawiającego

SPZOZ-ZP/1RB/2016

Kępno, dnia 18.01.2017r.

WSZYSCY WYKONAWCY ODPOWIEDZI na ZAPYTANIA do SIWZ

Działając na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz.2164 ze zmianami) - Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie w nawiązaniu do przesłanych pytań do SIWZ dotyczącej przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ładowiska wyniesionego dla śmigłowców ratowniczych wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie przy ul. Szpitalnej 7”. (znak: SPZOZ-ZP/1RB/2016) – udziela następujących odpowiedzi:

Pytania - nr 1

1. W opisie projektu elektrycznego zasilanie rozdzielnic TRON jest przewidziane z budynku stacji transformatorowej znajdującej się na terenie szpitala. Jeśli rozdzielnicę TRON należy zasilić w ten sposób prosimy o uzupełnienie przedmiarów o prace związane z prowadzeniem kabla w wykopie, rozbiórek i odtworzenia istniejących ciągów komunikacyjnych oraz przejść przez ściany budynków.
Odpowiedź: Kabel zasilający rozdzielnicę TRON należy prowadzić z centralnej rozdzielniczy energii elektrycznej Szpitala w Kępnie, przy wykorzystaniu istniejących szachtów, tras kablowych, przestrzeni sufitowych. Prace związane z układaniem kabla określono w przedmiarach pozycja 11.
2. Jeśli rozdzielnicę TRON należy zasilić z budynku stacji transformatorowej prosimy o przekazanie projektu obejmującego swym zakresem przebieg kabla zasilającego rozdzielnicę TRON.
Odpowiedź: W załączeniu przesyłamy rysunek obejmujący przebieg kabli zasilających urządzenia elektryczne ładowiska.
3. Jeśli rozdzielnicę TRON należy zasilić z istniejącej rozdzielniczy w budynku szpitala prosimy o potwierdzenie, iż prace związane z takim wykonaniem zasilania są w pełni wyszczególnione w przedmiarze robót elektrycznych.
Odpowiedź: jak w pytaniu nr 1
4. W opisie projektu elektrycznego zasilanie zestawu hydroforowego jest przewidziane z budynku stacji uzdatniania wody znajdującego się obok stacji transformatorowej znajdującej się na terenie szpitala. Jeśli zestaw hydroforowy należy zasilić w ten sposób prosimy o uzupełnienie przedmiarów o prace związane z prowadzeniem kabla w wykopie, rozbiórek i odtworzenia istniejących ciągów komunikacyjnych oraz przejść przez ściany budynków.
Odpowiedź: Kabel zasilający zestaw hydroforowy należy prowadzić z centralnej rozdzielniczy energii elektrycznej Szpitala w Kępnie, przy wykorzystaniu istniejących szachtów, tras kablowych, przestrzeni sufitowych. Prace związane z układaniem kabla określono w przedmiarach pozycja 12 (Pozycja 12 dotyczy wszystkich prac związanych z prowadzeniem kabla o przekroju 5x6mm², nie tylko dla zestawu hydroforowego).
5. Jeśli zestaw hydroforowy należy zasilić z budynku stacji uzdatniania wody prosimy o przekazanie projektu obejmującego swym zakresem przebieg kabla zasilającego zestaw hydroforowy.
Odpowiedź: W załączeniu przesyłamy rysunek obejmujący przebieg kabli zasilających urządzenia elektryczne ładowiska – w tym dla zestawu hydroforowego.



6. Jeśli zestaw hydroforowy należy zasilić z istniejącej rozdzielnicą w budynku szpitala prosimy o potwierdzenie, iż prace związane z takim wykonaniem zasilania są w pełni wyszczególnione w przedmiarze robót elektrycznych. **Odpowiedź: jak w pytaniu nr 4.**
7. Zwracamy się z prośbą o możliwość zmiany technologii wykonania płyty lądowiska z technologii szalunku traconego na technologię budowy z prefabrykatów. Metoda ta powoduje mniejszą uciążliwość dla funkcjonowania szpitala podczas prowadzenia prac budowlanych. . **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę technologii.**
8. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie w wersji edytowalnej (word) załączników do siwz, niezbędnych do przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu, tj. formularz oferty z wszystkimi załącznikami oraz załącznik nr 8 do siwz. . **Odpowiedź: Zamawiający udostępnia wersję edytowalną załączników do SIWZ na stronie internetowej , na której znajduje się SIWZ .**

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapis Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie VIII - dotyczącym sposobu , miejsca, terminu składania ofert i WYDŁUŻA TERMIN SKŁADANIA OFERT do dnia 24 stycznia 2017r. do godziny 11:00,

natomiast

termin OTWARCIA OFERT wyznacza na dzień 24 stycznia 2017r. – godz. 11:30.

Dokument podpisał:

***Dyrektor SPZOZ w Kępnie
mgr inż. Andrzej Jackowski***



**Fundusze
Europejskie**
Infrastruktura i Środowisko

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

