



TABLICA OGŁOSZEŃ / strona internetowa zamawiającego

SPZOZ-ZP/1RB/2016

Kępno, dnia 19.01.2017r.

WSZYSCY WYKONAWCY ODPOWIEDZI na ZAPYTANIA do SIWZ

Działając na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz.2164 ze zmianami) - Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie w nawiązaniu do przesłanych pytań do SIWZ dotyczącej przetargu nieograniczonego pn.

„Budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratowniczych wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie przy ul. Szpitalnej 7”. (znak: SPZOZ-ZP/1RB/2016) – udziela następującej odpowiedzi i modyfikuje zapis:

W dniu wczorajszym tj. 18.01.2017r. na skierowane pytanie przez jednego z Uczestników postępowania o treści:

”Pytania - nr 1

7. Zawracamy się z prośbą o możliwość zmiany technologii wykonania płyty lądowiska z technologii szalunku traconego na technologię budowy z prefabrykatów. Metoda ta powoduje mniejsza uciążliwość dla funkcjonowania szpitala podczas prowadzenia prac budowlanych.

Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę technologii.”

W związku z uzyskaniem dodatkowych informacji od instytucji, która dofinansowuje powyższy projekt Zamawiający anuluje udzieloną odpowiedź i poniżej modyfikuje zapis odpowiedzi :

Pytania - nr 1

7. Zawracamy się z prośbą o możliwość zmiany technologii wykonania płyty lądowiska z technologii szalunku traconego na technologię budowy z prefabrykatów. Metoda ta powoduje mniejsza uciążliwość dla funkcjonowania szpitala podczas prowadzenia prac budowlanych.

Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Odpowiedź: Zamawiający NIE wyraża zgody na zmianę technologii. Płyta lądowiska ma być wykonana zgodnie z technologią przyjętą w projekcie.

Pytania - nr 2

W związku z możliwością zmiany technologii realizacji robót proszę o przesunięcie terminu składania ofert dla zadania „Budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratowniczych wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie przy ul. Szpitalnej 7 „ na dzień **30.01.2017**.

Zmiana technologii wymaga wykonania dodatkowych czasochłonnych obliczeń .

Odpowiedź: Zamawiający NIE wydłuża terminu składania ofert do dnia 30.01.2017r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT do dnia 24 stycznia 2017r. do godziny 11:00, natomiast termin OTWARCIA OFERT wyznacza na dzień 24 stycznia 2017r. – godz. 11:30.

Dokument podpisał:

**Dyrektor SPZOZ w Kępnie
mgr inż. Andrzej Jackowski**