



LEGENDA	
	ODNIESIENIE DO PUNKTU 6.3.x CZĘŚCI OPISOWEJ EKSPERTYZY
	ZAWĘŻENIE DROGI EWAKUACYJNEJ ORAZ ZAWĘŻENIE / ZANIŻENIE DRZWI
	KIERUNEK EWAKUACJI
	ELEMENTY PROJEKTOWANE
	HYDRANT WEWNĘTRZNY
	ELEMENTY WYDZIELAJĄCE KŁATKĘ SCHODOWĄ

- pkt 6.3.ppkt 9) i 21)**
- zawężona szerokość biegów
 - zawężona szerokość spocznika
 - zawyżona wysokość stopni
 - schody wykonane z materiałów palnych niespełniające klasy R 60 odporności ogniowej

- pkt 6.3.ppkt 12)**
- zawężona szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z holu
 - brak oddzielenia holu od dróg komunikacji ogólnej



- pkt 6.3.ppkt 7) i 22)**
- zawężona szerokość biegów
 - zawężona szerokość spocznika
 - zawyżona wysokość stopni
 - niespełniony parametr szerokości stopni wynikający ze wzoru 2h+s
 - schody ze słopniami zabiegowymi
 - brak obudowy klatki



- pkt 6.3.ppkt 8)**
- przekroczona dopuszczalna liczba stopni
 - zawężona szerokość biegu
 - zawyżona wysokość stopni
 - niespełniony parametr szerokości stopni wynikający ze wzoru 2h+s

- pkt 6.3.ppkt 15)**
- zawężona szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych

- pkt 6.3.ppkt 11)**
- zawężona szerokość biegu
 - zawyżona wysokość stopni

Obiekt	ODDZIAŁ LECZNICZO - REHABILITACYJNY W GRĘBANINIE SKWER POTWOROWSKIEGO 97, 63-604 GRĘBANIN		
Inwestor	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KĘPNIE UL. SZPITALNA 7, 63-600 KĘPNO		
Temat	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie § 2 ust. 3a) w związku z § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t.: Dz. U. 2019, poz. 1065) oraz § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.)		
Opracował	Imię i nazwisko mgr Małgorzata Pilch rzeczniczka ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Nr uprawnień 622/2015	Podpis i pieczęć	Temat rysunku RZUT PARTERU
Opracował	Imię i nazwisko dr inż. arch. Roman Pilch rzeczniczka budowlany PZITB Nr uprawnień 2731	Podpis i pieczęć	Branża PRZECIWPOŻAROWA Data CZERWIEC 2019 Skala 1:100 Nr rysunku 3