



Poznań, dnia 02 września 2019 r.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WZ.5595.312.2.2019

POSTANOWIENIE Nr 312-1/2019

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2019 poz.1499) w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), po rozpatrzeniu wniosku wraz z **„Ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynku Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie, Skwer Potworowskiego 97, 63-604 Grębanin”**, w związku z uznaniem budynku za zagrażający życiu ludzi, sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego Pana Romana Pilcha oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Panią Małgorzatę Pilch z określonym następującym wskazaniem:

- zachowaniem budynku bez hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm;

przy jednoczesnym uwzględnieniu przyjętych rozwiązań zamiennych, wskazanych w pkt. 7 „Ekspertyzy technicznej ...” w tym zastosowania hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm z lokalizacją zgodną z częścią graficzną przywołanej powyżej dokumentacji,

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób określony w powyższych wskazaniach **„Ekspertyzy technicznej ...”**, tzn. w inny sposób niż podany w § 19 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostałych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.

Uzasadnienie

Pan Marian Olejniczak Z-ca Dyrektora SPZOZ w Kępnie skierował wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), przedstawionych w **„Ekspertyzie technicznej...”**.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuję, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określono w przepisach ochrony przeciwpożarowej, wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą techniczną ...”,
- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowej „Ekspertyzie technicznej ...” i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej
Andrzej Bartkowiak
Kryg. mgr Andrzej Bartkowiak

Otrzymują:

1. Pan Marian Olejniczak - Z-ca Dyrektora SPZOZ w Kępnie
ul. Szpitalna 7
63-600 Kępno
2. KP PSP Kępno
3. aa



WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Poznań, dnia 02 września 2019 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KĘPNIE

WZ.5595.312.1.2019

POSTANOWIENIE Nr 312/2019

Wpłynęło 20.09.2019
Nr SP202-IP-poz-7/250/2019

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2019 poz.1499) w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 1465), po rozpatrzeniu wniosku wraz z „**Ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynku Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie, Skwer Potworowskiego 97, 63-604 Grębanin**”, w związku z uznaniem budynku za zagrażający życiu ludzi, sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego Pana Romana Pilcha oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Panią Małgorzatę Pilch, z określonymi następującymi wskazaniem:

1. zachowaniem klatek schodowych „K1”, „K2” i „K3” oraz schodów wewnętrznych „SW1”, „SW2” i „SW3” o parametrach:
 - a) biegi o minimalnej szerokości – 1,04 m;
 - b) spoczniki o minimalnej szerokości – 0,44 m (w tym brak spocznika przy schodach wewnętrznych „SW2”);
 - c) stopnie zabiegowe z noskami o maksymalnej wysokości – 0,18 m;
 - d) warunek $2h+s$ w zakresie od 0,485 do 0,66 m;
 - e) maksymalna ilość stopni w biegu chodów – 19 stopni;
 - f) brak zamknięcia drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposażenia w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu „K1” i „K2”;
2. zachowaniem poziomych dróg ewakuacyjnych o parametrach:
 - a) minimalna szerokość – 0,95 m;
 - b) minimalna wysokość – 1,93 m;
3. zachowaniem dojsć ewakuacyjnych o maksymalnej długości – 44,00 m;
4. brak możliwości ewakuacji osób ludzi do innej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji;
5. prowadzenie ewakuacji z dróg komunikacji ogólnej poprzez pomieszczenia;
6. brak drugiego wyjścia z pomieszczenia stołówki;
7. zachowaniem drzwi wewnętrznych o parametrach:
 - a) drzwi jednoskrzydłowe o minimalnej szerokości – 0,60 m;
 - b) drzwi dwuskrzydłowe z nieblokowanym skrzydłem o minimalnej szerokości wynoszącej – 0,60 m;
 - c) minimalna wysokość skrzydła – 1,82 m;
8. zachowaniem drzwi wyjściowych z budynku o parametrach:
 - a) drzwi jednoskrzydłowe o minimalnej szerokości – 0,94 m;
 - b) drzwi dwuskrzydłowe o minimalnej szerokości – 1,03 m (w tym nieblokowane skrzydło o szerokości – 0,73 m);
 - c) drzwi wyjściowe z pomieszczenia holu o szerokości – 1,05 m;
 - d) minimalna wysokość skrzydła – 1,88 m;
9. zachowaniem elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynku bez wymaganej klasy odporności ogniowej i klasy nierozprzestrzeniania ognia tj.:
 - a) drewniana konstrukcja i przekrycie dachu;
 - b) drewniana konstrukcja klatek schodowych „K2” i „K3” oraz schodów wewnętrznych;
 - c) obudowa klatek schodowych „K1” i „K2”;
 - d) ściany wewnętrzne stanowiące obudowę poziomych dróg ewakuacyjnych;
 - e) drewniane stropy;

- f) wydzielenie kondygnacji piwnicy od pozostałej części budynku (tj. klatka schodowa „K1” oraz szyby windowy);
- g) oddzielenie pomieszczenia holu od dróg komunikacji ogólnej;
- przy jednoczesnym uwzględnieniu przyjętych następujących rozwiązań zamiennych, wskazanych w „Ekspertyzie technicznej...” tj.:
- wyposażenia kompleksu budynków w system sygnalizacji pożarowej i połączenia ze Stanowiskiem Kierowania PSP w sposób uzgodniony z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie;
 - wyposażenia dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o zwiększonym natężeniu – 5 lx;
 - wyposażenia pomieszczeń nie objętych zasięgiem hydrantów wewnętrznych w dodatkowe gaśnice do gaszenia pożarów z grupy ABC o masie środka gaśniczego 4 kg (każda);

Uzasadnienie

Pan Marian Olejniczak Z-ca Dyrektora SPZOZ w Kępnie skierował wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 1465) przedstawionych w „**Ekspertyzie technicznej...**”.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuję, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą techniczną ...”,
- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowej „Ekspertyzie technicznej ...” i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymują:

1. Pan Marian Olejniczak - Z-ca Dyrektora SPZOZ w Kępnie
ul. Szpitalna 7
63-600 Kępno
2. KP PSP Kępno
3. aa

Załącznik:

1. Ekspertyza techniczna – 1 egz.

WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr Andrzej Bertkowiak